



# ACER

Azienda Casa Emilia-Romagna  
Provincia di Rimini

SERVIZIO ASA

Prot. n° 1914 Allegati .....

Rimini, li 28/11/2011

## RISPOSTE AI QUESITI PARTE 6

**OGGETTO:** “Gara d'appalto per l'affidamento della Progettazione Esecutiva e Realizzazione dei Lavori di Costruzione di un Edificio di ERP per complessivi n° 27 Alloggi e parcheggio pubblico in Comune di Rimini nell'ambito del Programma di riqualificazione urbana denominato Ex-macello Comunale“

Alcune Imprese interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno formulato i seguenti quesiti/richieste inviati via e.mail:

### **Quesito 17 )**

- ♦ si chiede se la categoria OG11 sia assorbente delle categorie scorporabili OS28 e OS30 posto che, come risulta dalla documentazione di gara (c.m.e.), nella categoria OS28 sono state comprese anche opere afferenti alla categoria OS3 e quindi nell'appalto sono presenti tre categorie impiantistiche.
- ♦ se la progettazione degli impianti può essere eseguita dallo staff tecnico dell'impresa qualificata per progettazione e costruzione nelle categorie OG1 e OG11.

### **Quesito 18 )**

- ♦ in merito alla miglioria di cui al sub criterio 4 – ventilazione con aria esterna – si chiede di precisare il significato del termine “raffrescamento” e precisamente se sia da intendersi raffrescamento complessivo della temperatura interna dell'ambiente su cui interviene la ventilazione o, semplicemente, raffrescamento dell'aria che viene introdotta dall'impianto nell'ambiente stesso;
- ♦ inoltre, si chiede, se possibile di precisare dove è prevista la realizzazione del solaio interpiano ribassato (codice S6 dei particolari costruttivi);

**Con riferimento ai quesiti/richieste di cui sopra l'ACER Provincia di Rimini con nota inviata via e.mail ai diretti interessati ha fornito le seguenti precisazioni:**

### **Risposta al Quesito 17)**

- ♦ Ai sensi dell'art. 79, c. 16 del D.P.R. 207/2010 si conferma che la categoria OG11 è assorbente delle categorie scorporabili OS28 e OS30 purché la classifica della OG11 sia idonea all'importo delle lavorazioni;
- ♦ La progettazione degli impianti può essere eseguita dallo staff tecnico dell'impresa qualificata per progettazione e costruzione nelle categorie OG1 e OG11 purché, ai sensi dell'art. 92, c. 6 del D.P.R. 207/2010, i requisiti di progettazione siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.



**ACER Provincia di Rimini** Via E. Novelli 13 - 47923 Rimini  
Tel. 0541/773555 Fax. 0541/773592 P.IVA 02528490408.  
Web site: <http://www.acerimini.it> e-mail: [info@acerimini.it](mailto:info@acerimini.it)

## Risposta al Quesito 18)

- ◆ Si chiarisce che per raffrescamento va inteso il raffrescamento dell'aria che viene introdotta dall'impianto nell'ambiente.
- ◆ Il solaio interpiano ribassato è il solaio di copertura dell'appartamento A-1A.

IL Dirigente del Servizio Amministrativo

*Dott. Alessandra Atzei*



Il Responsabile Unico del Procedimento

*Ing. Filippo Renzetti*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Renzetti", written over a faint circular stamp.